



DIMENSÕES DOS PV'S						
PV's	H Chaminé (m)	H Balão (m)	Esp. Tampa (m)	Esp. Parede (m)	L Chaminé (m)	L Balão (m)
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 21 e 22	0,6	0,3	0,06	0,24	0,6	0,8
13	0,6	0,6	0,06	0,24	0,6	0,8
6, 7, 8, 14, 18 e 19	0,6	1,9	0,06	0,24	0,6	0,8
17	0,6	2,9	0,06	0,24	0,6	0,8
16, 20, 23, 24 e 25	0,6	3,25	0,06	0,24	0,6	0,8

DIMENSÕES DOS PV'S (INTERCEPTOR)						
PV's	H Chaminé (m)	H Balão (m)	Esp. Tampa (m)	Esp. Parede (m)	L Chaminé (m)	L Balão (m)
26 e 27	0,6	3,25	0,06	0,24	0,6	0,8

Título:

CORTE DO INTERCEPTOR - DETALHAMENTO
DOS PV'S

Folha:

3-3

Objetivo:

Loteamento Bela Vista

Imóvel:

Bairro Bela Vista

Localidade:

São Gonçalo do Sapucaí

Matrícula

Proprietário:

Aprovação:

Aprovação:

Desenv.:

DATA: ____ / ____ / ____

ESCALA: NO DESENHO